



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
ZLÍN - ČESKÁ REPUBLIKA

OSVĚDČENÍ č. 18 011

potvrzuje, že výrobek

Poklop plastový PP 400, PPR 650

dodávaný společností:

REPLAST PRODUKT, spol. s r. o.
Ke Karlovu 1099/21
301 00 Plzeň
IČ: 25245945

pro stanovené parametry dosahuje hodnot, které jsou uvedeny v tabulce.

Technické charakteristiky	Měrná jednotka	Zjištěná hodnota	Postupy zjištění (zkušební metody)
Plastový poklop PP 400, 400 kg - trvalé přetvoření - únosnost	mm -	1,6 bez trhlin a poškození	ČSN EN 124-1, čl. 8.2, 8.3
Plastový poklop PPR 650, 200 kg - trvalé přetvoření - únosnost	mm -	1,9 bez trhlin a poškození	ČSN EN 124-1, čl. 8.2, 8.3
Plastový poklop PPR 650, 600 kg - trvalé přetvoření - únosnost	mm -	3,5 bez trhlin a poškození	ČSN EN 124-1, čl. 8.2, 8.3

Osvědčení se vydává na základě následujících dokumentů:


- zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 3135 00900-01, vypracovaný akreditovanou zkušební laboratoří ITC a. s. Zlín dne 19. 9. 2018

Podmínky použití osvědčení a související informace:

1. Osvědčení se vztahuje pouze k výše uvedeným modelům výrobku.
2. Osvědčení zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti.
3. Platnost osvědčení lze ověřit na www.itczlin.cz

Datum vydání: 27. 9. 2018
Platnost do: 27. 9. 2021




Ing. Pavel Vaněk
Ředitel divize certifikace