



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



vydává

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. 26 106 CV

Žadatel: REPLAST Produkt, spol. s r.o. Ke Karlovu 21, 301 00 Plzeň,
IČ: 25245945

Výrobek: Recyklované PVC pro výrobu podlahových desek a technických
detailů pro jejich aplikaci

Výrobce: REPLAST Produkt, spol. s r.o. Ke Karlovu 21, 301 00 Plzeň

Specifikace výrobku:

Výrobek vzniká zpracování druhotných surovin na bázi PVC. Specifikace výrobků jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto certifikátu na vlastnost výrobku.

Vlastnost výrobku:

Měřená veličina	Zkušební norma	Jednotka	Výsledná hodnota ¹⁾
Hustota	ČSN EN ISO 1183-1	g.cm ⁻³	1,43
Tvrdost vtláčením kuličky	ČSN EN ISO 2039-1	MPa	6,9
Modul pružnosti v tahu	ČSN EN ISO 527	MPa	83,4
Mez pevnosti v tahu		MPa	5,2
Poměrné prodloužení na mezi pevnosti		%	34,9
Modul pružnosti v ohybu	ČSN EN ISO 178	MPa	41,0
Mez pevnosti v ohybu		MPa	2,8
Průhyb		mm	15,2
Modul pružnosti v tlaku	ČSN EN ISO 604	MPa	53,5
Napětí v tlaku při 10 % poměrném stlačení		MPa	3,7
Napětí v tlaku při 20 % poměrném stlačení		MPa	7,5
Rozměrová stálost - směr A	ČSN 64 3211, čl.25	%	-0,9
- směr B		%	-1,0
Tvrdost Shore, tvrdoměr typ A	ČSN EN ISO 868	°Sh	94

¹⁾ Aritmetický průměr

Tímto certifikátem se potvrzuje výsledek zkoušky vlastností testovaného vzorku výše uvedeného výrobku.

Podklady: Protokol o zkouškách č. 415600563-01, AZL č. 1007.1, ITC – Divize CSI ze dne 12.8.2022
a protokol o zkoušce č. 415601405 AZL č. 1007.1, ITC – Divize CSI ze dne 26.8.2024

Certifikát platí pouze pro zkoušený vzorek výrobku, jehož specifikace je podrobně uvedena ve výše uvedeném protokolu o zkouškách a potvrzuje výhradně uvedené výsledky zkoušek. Tento certifikát nenahrazuje povinnost výrobce provést posouzení shody podle platných předpisů regulujících uvádění stavebních výrobků na trh v zemi zamýšleného použití výrobku.

Vypracoval: Ing. Jiří Růžička
Vydáno ve Zlíně, dne: 30.8.2026
Platnost do: 31.8.2028



Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Ředitel divize CSI

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Ing. Růžička
Tř. Tomáše Bati 299
763 02 Zlín – Louky
Tel: 572 779 901
E-mail: jruzicka@itczlin.cz

Datum:

V Plzni 25.5.2026

Věc: Zařazení výrobků do atestu

Vážený pane ing. Růžičko,
zasílám Vám aktuální seznam výrobků pro zařazení do nového atestu:

102 – Zátěžová
102N – Zátěžová nová
102S – Zátěžová - Slzičková
103 – Zátěžová malá vstříkovaná
103R – Zátěžový rošt
107 – Kamínková malá vstříkovaná
109Z – Interiérová malá vstříkovaná
111 – Stájová malá
113 – Paddock
113A – Paddock děrovaná
115 – Interiérová
115A – Interiérová děrovaná
115S – Interiérová - Slzičková
117 – Interiérová hladká
117A – Interiérová hladká děrovaná
118 – Stájová hladká
120 – Oboustranná interiérová
121 – Kuličková hladká
121A – Kuličková hladká děrovaná
121P – Kuličková hladká Puzzle
123 – Interiérová kuličková malá vstříkovaná
124 – Interiérová kuličková
124A – Interiérová kuličková děrovaná
250,262,263 – Nájezdy vysoké
251,261 – Nájezdy nízké
274 – Spojka vysoká
279 – Spojka nízká

S pozdravem

Jan Rais
Obchodní oddělení
Replast produkt spol. s r.o.

mob: 606 624 822

Replast

REPLAST Produkt, spol. s r.o.
Ke Karlovu 1099/21, 301 00 Plzeň, +420 371 108 284
replast@replast-plzen.cz www.replast.cz
IČO: 25245945 DIČ: CZ25245945