



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.  
ZLÍN - ČESKÁ REPUBLIKA

## OSVĚDČENÍ č. 16 004

potvrzuje, že výrobek

**POKLOP 400 plastový 200 kg**  
**POKLOP 400 plastový 400 kg**

vyráběný společností:

**Replast Produkt spol. s r. o.**  
**Ke Karlovu 21**  
**301 00 Plzeň**  
IČ: 25245945

pro stanovené parametry dosahuje hodnot, které jsou uvedeny v tabulce.

Technické charakteristiky	Měrná jednotka	Zjištěná hodnota	Postupy zjištění (zkušební metody)
Poklop 400, 200 kg Trvalé přetvoření při 2/3 zatížení	mm	1,1	ČSN EN 124:1996, čl. 8.3.1
Poklop 400, 200 kg Zkouška zatížením 2 kN	-	Bez porušení	ČSN EN 124:1996, čl. 8.3.1
Poklop 400, 400 kg Trvalé přetvoření při 2/3 zatížení	mm	2,9	ČSN EN 124:1996, čl. 8.3.1
Poklop 400, 400 kg Zkouška zatížením 4 kN	-	Bez porušení	ČSN EN 124:1996, čl. 8.3.1

**Osvědčení se vydává na základě následujících dokumentů:**

- zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 3135 00650/01, vypracovaný akreditovanou zkušební laboratoří ITC a. s. Zlín dne 5. 5. 2015

*Podmínky použití osvědčení a související informace:*

1. Osvědčení se vztahuje pouze k výše uvedeným modelům výrobku.
2. Osvědčení zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti.
3. Platnost osvědčení lze ověřit na [www.itczlin.cz](http://www.itczlin.cz)

Datum vydání: 19. 2. 2016  
Platnost do: 31. 5. 2018



Ing. Pavel Vaněk  
Ředitel divize certifikace